

PALAZZINA SERVIZI GENERALI - VIA MARCONI

Cosa fare se scatta l'allarme antincendio

Se scatta l'allarme antincendio effettuare le seguenti azioni:

- ☞ recarsi al più presto al piano interrato nel locale tecnico centralina in fondo al vano scale;
- ☞ le chiavi del locale tecnico sono in cucina, lavanderia, in ufficio Segreteria e all'esterno del locale;
- ☞ verificare sulla centralina quale struttura è interessata dal principio d'incendio (**GRUP 01 Via Marconi – GRUP 02 Centro Servizi**), la zona (piano) e il numero del sensore;
- ☞ verificare la posizione del sensore sulle tabelle-elenco poste nel locale centralina;
- ☞ recarsi nella zona allarmata (*il led del sensore attivato anziché lampeggiare rimane fisso*) e verificare immediatamente l'emergenza in atto (se trattasi di locali chiusi nel locale centralina ci sono le chiavi appese in apposita bacheca);

- ☞ **Caso 1: In caso di falso allarme e/o guasto per spegnere l'allarme seguire la procedura indicata sulla centralina;**

- ☞ **Caso 2: si tratta di piccolo focolaio e spegnere l'incendio in collaborazione con personale formato;**

- ☞ **Caso 3: si tratta di incendio non gestibile dal personale** (ambiente pericoloso per il fumo e per il calore) **far intervenire i Vigili del Fuoco secondo la procedura.**

- ☞ aprire la porta di ingresso principale e predisporre l'apertura dei cancelli mediante telecomando (nel locale quadro sinottico) e disattivare le fotocellule posizionando un oggetto davanti alle stesse (es. foglio, fazzoletto, ecc);
- ☞ mettersi a disposizione del caposquadra dei Vigili del Fuoco e collaborare con lo stesso fornendo le informazioni necessarie;
- ☞ a incendio domato, controllare attentamente che non esistano focolai occulti e non smobilitare finché non c'è la certezza dell'impossibilità di ripresa dell'incendio;

Le informazioni da fornire ai VV.F. alla chiamata ed al loro arrivo sono:

- ☞ se ci sono persone in pericolo;
- ☞ qual è l'evento, la motivazione della crisi;
- ☞ cosa si pensa possa aver scatenato la crisi;
- ☞ l'ubicazione degli interruttori generali dell'energia elettrica anche se è già stata sezionata (la cabina elettrica è situata all'esterno del deposito biancheria sporca al piano terra);
- ☞ il personale presente della squadra antincendio.